


Расчет
водопотребления и водоотведения войсковой части 02307, расположенной по адресу:
Московская область, Подольский район, с. Красное

№ п/п	Наименование водопотребителей	Ед. изм./ Кол-во рабочих дней в году	Норма потребл. л/сут.	К-во единиц	Водопотребление (м³)				Водоотведение м³/сут тыс м³/год				Безвозв. потери, м³/сут тыс м³/год	
					Ухозяйственно-бытовые нужды		Технологические нужды		Всего	о/с других предприятий		Собств. о/с в окружающую среду		
					Ср. сут./ макс. сут.	Тыс. м³/год	Ср. сут./ макс. уг.	Тыс. м³/год		в гор. канал из.	на о/с др. предпр.	в водоем		на рельеф
1	Столовая	1 усл.блюдо/ 365	12	2100	<u>25,20</u> 25,20	9,198	-	-	<u>25,20</u> 9,198	-	-	<u>25,20</u> 9,198	-	-
2	КБО	1 работ. в смену/ 305	56	5	<u>0,23</u> 0,28	0,085	-	-	<u>0,28</u> 0,085	-	-	<u>0,28</u> 0,085	-	-
3	Прачечная	кг сух. белья/ 180	75	30	<u>1,11</u> 2,25	0,405	-	-	<u>2,25</u> 0,405	-	-	<u>2,25</u> 0,405	-	-
		1 раб. в смену-/ 305	15	2	<u>0,02</u> 0,03	0,009	-	-	<u>0,03</u> 0,009	-	-	<u>0,03</u> 0,009	-	-
4	Спальные корпуса	1 койка/ 335	150	400	<u>55,07</u> 60,0	20,10	-	-	<u>60,00</u> 20,10	-	-	<u>60,00</u> 20,100	-	-
5	Административный корпус	1 работ. в смену/ 305	15	31	<u>0,39</u> 0,47	0,143	-	-	<u>0,47</u> 0,143	-	-	<u>0,47</u> 0,143	-	-
6	Узел связи	1 работ. в смену/ 305	15	6	<u>0,08</u> 0,09	0,027	-	-	<u>0,09</u> 0,027	-	-	<u>0,09</u> 0,027	-	-
7	Очистные сооружения (с хлораторной)	Промывка	-	-	-	-	<u>15,00</u> 15,00	5,475	<u>15,00</u> 5,475	-	-	<u>15,00</u> 5,475	-	-
		1 раб. в смену/ 365	15	2	<u>0,03</u> 0,03	0,011	-	-	<u>0,03</u> 0,011	-	-	<u>0,03</u> 0,011	-	-
8	Спальный корпус (№ 142)	1 житель/ 365	90	120	<u>10,80</u> 10,80	3,942	-	-	<u>10,80</u> 3,942	-	-	<u>10,80</u> 3,942	-	-
9	Пожедепо (корп. №152)	1 раб. в смену/ 305	15	10	<u>0,13</u> 0,15	0,046	-	-	<u>0,15</u> 0,046	-	-	<u>0,15</u> 0,046	-	-

10	Дизельная эл. станция	1 раб. в смену/ 365	10	1	<u>0,01</u> 0,01	0,004	-	-	<u>0,01</u> 0,004	-	-	<u>0,01</u> 0,004	-	-
11	ГТБ	1 посет./ 150	180	12	<u>0,89</u> 2,16	0,324	-	-	<u>2,16</u> 0,324	-	-	<u>2,16</u> 0,324	-	-
12	Казарма с караульным помещением	1 солдат/ 365	90	41	<u>3,69</u> 3,69	1,347	-	-	<u>3,69</u> 1,347	-	-	<u>3,69</u> 1,347	-	-
13	Насосная станция	1 раб в смену/ 365	40+15	1	<u>0,06</u> 0,06	0,022	-	-	<u>0,06</u> 0,022	-	-	<u>0,06</u> 0,022	-	-
14	ФОК с (бассейнами)	Душ(л/ на проц)/ 325	100	360	<u>32,05</u> 36,00	11,70	-	-	<u>36,00</u> 11,70	-	-	<u>36,00</u> 11,700	-	-
		Ванная кабина/ 325	540	30	<u>14,42</u> 16,20	5,265	-	-	<u>16,20</u> 5,265	-	-	<u>16,20</u> 5,265	-	-
		Бассейн (подпитка)	-	-	<u>24,41</u> 24,41	8,910	-	-	<u>24,41</u> 8,910	-	-	<u>24,41</u> 8,910	-	-
		1 раб. в смену/ 365	15	15	<u>0,23</u> 0,23	0,084	-	-	<u>0,23</u> 0,084	-	-	<u>0,23</u> 0,084	-	-
15	КТП	1 раб. в сутки./ 365	15	2	<u>0,03</u> 0,03	0,011	-	-	<u>0,03</u> 0,011	-	-	<u>0,03</u> 0,011	-	-
16	Овощехранилище на 125т	1 раб. в сутки./ 305	15	4	<u>0,05</u> 0,06	0,018	-	-	<u>0,06</u> 0,018	-	-	<u>0,06</u> 0,018	-	-
17	Хозяйственный блок	1 раб. в сутки./ 305	15	10	<u>0,13</u> 0,15	0,046	-	-	<u>0,15</u> 0,046	-	-	<u>0,15</u> 0,046	-	-
18	КПП	1 раб. в сутки./ 305	15	3	<u>0,04</u> 0,05	0,015	-	-	<u>0,05</u> 0,015	-	-	<u>0,05</u> 0,015	-	-
19	Склад мебели	1 раб. в сутки./ 305	15	1	<u>0,01</u> 0,02	0,006	-	-	<u>0,02</u> 0,006	-	-	<u>0,02</u> 0,006	-	-
20	ПТОР	1 раб. в сутки./ 305	15	5	<u>0,07</u> 0,08	0,024	-	-	<u>0,08</u> 0,024	-	-	<u>0,08</u> 0,024	-	-
21	Приемное отделение	1 раб.в смену/ 305	15	22	<u>0,28</u> 0,33	0,101	-	-	<u>0,33</u> 0,101	-	-	<u>0,33</u> 0,101	-	-
22	Клуб с конференц залом	1 посетитель/ 255	8	100	<u>0,56</u> 0,80	0,204	-	-	<u>0,80</u> 0,204	-	-	<u>0,80</u> 0,204	-	-
23	Прочие нужды (убежища №№1-3)	-	-	-	<u>4,20</u> 4,20	1,533	-	-	<u>4,20</u> 1,533	-	-	<u>4,20</u> 1,533	-	-

24	Котельные	наполнение	м ³	-	7	-	-	<u>2,09</u> 2,09	0,762	<u>2,09</u> 0,762	-	-	-	-	
		подпитка	м ³ / 214	-	7	-	-	<u>0,56</u> 0,95	0,204	-	-	-	-	-	<u>0,95</u> 0,204
							<u>174,19</u> 187,78	63,58	<u>17,65</u> 18,04	6,441	<u>204,87</u> 69,847			<u>204,87</u> 69,847	<u>0,95</u> 0,204
ИТОГО			м ³ /сут (тыс. м ³ /год)	205,82 (70,021)						204,87 (69,817)					

Начальник отделения технических систем войсковой части 02307
лейтенант  Д. Горохов

Заместитель командира войсковой части 02307
майор  А. Огородник

«12» апреля 2010

М.П.



Примечание: расчет водопотребления и водоотведения составлен на основании Приказа Министра обороны РФ от 4 января 1996 года №7 «Об утверждении Норм коммунальных услуг, для воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений МО РФ».